



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: A - 444 /20

Banovići, 08.12. 2020.godine

Fax: _____

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama, dostavljam:

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:

Izrada glavnog projekta napajanja STS-B 10/0,4 kV Bučik-Lugavije

Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)	KOD
	71242000-6

prema nalogu broj **70/20 PEB**, za koju je potrebno da nam dostavite Vašu ponudu sa cijenama i odvojeno iskazanim PDV-om, rokom isporuke, uslovima i načinom plaćanja (**15 dana od datuma prijema fakture**).

Rok za dostavljanje ponude je 15.12. 2020. godine do 10:00 h.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva za dostavu ponude, napomenom na koju robu - uslugu se odnosi ponuda i naznakom "NE OTVARATI!"

Odabir najprihvatljivije ponude izvršit će se na osnovu ponuđene cijene.

P.S. Molimo Vas da uz ponudu obavezno dostavite:

1. Izjavu da nemate smetnji po članu 45. Zakona o javnim nabavkama za učešće u postupku javne nabavke.
2. Izjavu o nepromjenjivosti cijena.
3. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost.
4. Rješenje o upisu u sudski registar preduzeća (ustanove).

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 336, 035 / 876 – 779.

S poštovanjem!

RUKOVODILAO-SEKTORA

Rasim Dostović, dipl.ing.teh.

Transakcijski račun:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank dd Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252566 Sparkasse bank dd Sarajevo



RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVIĆI" d.d. BANOVIĆI



1520/01.12.2020

Izdanje 1 Revizija 0

Banovići, 24. 11. 2020 godine

Rudnik, O.C., Sektor, R.J., Služba:

PEU elektroodržavanje

Na osnovu planiranih nabavki roba, radova i usluga, te ukazane potrebe, pokrećem:

Nalog za ~~nabavu~~ ^{U SLUGU} broj: 701/20 PEB

Molimo vas da za naše potrebe naručite sljedeći repromaterijal - rezervne dijelove - uslugu:

Red. broj	Vrsta materijala - rez. dijelova - usluge	Katal. broj - Karakteristike	Jed. mjere	Količina	Primjedba
	<p>Izrada Glavnog projekta napajanja STS-B 10/0,4kV Bućik-Lugavije prema opisu i priloženoj situaciji.</p>				

Nalog pokrenuo:

[Signature]



Nalog izvršio, Tehnički rukovodilac:

[Signature]



Nalog odobrio, Izvršio, za tehničke poslove:

[Signature]

**RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI**

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba**Rudnik „Površinska eksploatacija uglja“
R.J. Elektrodržavanje bagera, TS i 6 kV mreže**

Banovići, 24.11. 2020. godine

Nalog za uslugu 70/20 PEB**Izrada Glavnog projekta napajanja STS-B 10/0,4 kV Bučik Lugavije (CPV kod: 50532400-7)**

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Količina
I	Izrada Glavnog projekta napajanja STS-B 10/0,4 kV Bučik Lugavije prema opisu i priloženoj situaciji:	kpl	1
	Na osnovu definisanih Tehničkih uslova za zaštitu/izmještanje elektroenergetskih objekata, broj:287403/2020 od 05.05.2020 izvršiti izradu Glavnog projekta napajanja STS-B 10/0,4kV Bučik Lugavije.		
	Izvršiti reviziju Glavnog projekta. Prije revizije projekat treba dati na pregled u JP "Elektroprivreda BiH" d.d.Sarajevo-Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla.	kpl	1

Teh. ruk. el. održavanja
bagera, TS i 6 kV mreže
Fuad Jahić bach.inž.el.

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310868 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank dd Sarajevo306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank dd Sarajevo



Na osnovu pismenog zahtjeva za zaštitu/izmještanje elektroenergetskih objekata broj 287403/2020 od 19.02.2020 godine i uvida u dokumentaciju koja je priložena uz zahtjev, izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI broj 287403/2020
za zaštitu/izmještanje elektroenergetskih objekata

Tehnički uslovi definišu energetske i tehničke uslove za zaštitu/izmještanje elektroenergetskih objekata kako slijedi:

Investitor planira odlaganje otkrivke i dalji razvoj PK "Grivice" na lokaciji Saletovići, Gornji Bučik, Općina Banovići. Planirano širenje površinskog kopa obuhvata trasu DV 10 kV Otečep za TS Mrdiće -TS Saletoviće (SNO 10 kV Tulovići), kao i TS Saletoviće za kojom prestaje potreba.
Zbog potrebe demontiranja navedenog dalekovoda i transformatorske stanice potrebno je obezbijediti napajanje STS-Z 10/0,4 kV Lugavije Bučik, krajnje transformatorske stanice koja se napaja preko DV 10 kV otečep za TS Mrdiće -TS Saletoviće.

Također je potrebno izmjestiti i STS-Z 10/0,4 kV Lugavije Bučik u centar kotrima.

Napajanje TS Bučik Lugavije na novoj lokaciji obezbijediti izgradnjom srednjenaponskog 10(20) kV voda sa armiranobetonskim stubovima i univerzalnim kablovskim vodom (UKB) 3x70/16 mm² Al (prema priloženoj skici).

Početa tačka planiranog SN voda je novi otečepni AB stub koji se ugrađuje umjesto postojećeg nosnog stuba u trasi DV 10(20) kV Jezero prema TS Robot Banovići. Prvi stub priključnog SN voda, iza otečepnog, planirati tip I2/1600 TS, kao i posljednji stub na novoj lokaciji TS Bučik Lugavije. Nova lokacije transformatorske stanice planirana je na parceli označenoj kao k.č. 415/2 K.O. Bučik Gornji, pored lokalnog puta za Bučik (Lugavije). Obaveza JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo-Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla je oprcmanje stubne STS-B 10(20)/0,4 kV Bučik Lugavije.

Nakon izgradnje priključnog SN voda za STS-B 10(20)/0,4 kV Lugavije Bučik, postojeće DV 10 kV otečep za TS Mrdiće -TS Saletoviće i DV 10 kV TS Lugavije -TS Lugavije Bučik demontirati.

Demontirani materijal predati Podružnici "Elektrodistribucija" Tuzla.
Sve radove izvesti u skladu sa tehničkim propisima i standardima, kao i tehničkim preporukama u elektroprivrednoj djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

Naznačena trasa SN priključnog voda je usaglašena sa investitorom.
Investitor se izjasnio da će izvršiti sve radnje vezane za izgradnju novog priključnog SN voda, dok će obaveza JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo-Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla biti tehnički nadzor i obezbjeđenje beznaponskog stanja u toku izvođenja radova.
Projektovanje i sve radove na rješavanju izgradnje priključnog SN voda može izvesti isključivo društvo registrovano za predmetnu djelatnost.

Troškovi zaštite/izmještanja elektroenergetskih objekata utvrđuju se na osnovu predmjera i predračuna radova, cjenovnika i opštih akata JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i ugovaraju putem Ugovora za izvođenje radova na zaštiti/izmještanju elektroenergetskih objekata.

Zaštita/izmještanje elektroenergetskih objekata ne obuhvata slijedeće aktivnosti koje ostaju u obavezni podnosioca zahtjeva:

- U skladu sa članom 3 iz Ugovora za izvođenje radova na zaštiti /izmještanju elektroenergetski objekata, naručilac je obavezan da riješi imovinsko-pravne odnose na ime Distributera i plati sve troškove koji nastanu u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi izvođenja radova na zaštiti/ izmještanju elektroenergetskih objekata koji su predmet ovog Ugovora.
- Investitor je obavezan pribaviti sve saglasnosti i dozvole za trasu SN voda kao i za dvije transformatorske stanice za koje su predviđeni stubovi u trasi SN voda, koje moraju glasniti na ime JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo-Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla.
- Investitor je dužan dostaviti projektnu dokumentaciju na provjeru ispunjavanja elemenata ovih Tehničkih uslova.

Rok važenja:

Ovi Tehnički uslovi vrijede 365 dana od dana izdavanja, uz uslov da se u datom periodu obustrano potpiše Ugovor za izvođenje radova na zaštiti/izmještanju elektroenergetskih objekata.