



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

Identifikacijski broj: 4209329530001


ID PDV broj: 209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: I - 1106 /22
Banovići, 30.05. 2022.godine



ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za:
“KONTROLER ZA KLIMA UREĐAJE U SERVER/DATA-NETWORK” SALI ZA UDALJENU KONTROLU”, u svrhu istraživanja tržišta.

Zahtjev se dostavlja u skladu sa Zahtjevom i specifikacijom u prilogu istog.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjeno obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

Rok za dostavljanje ponude je 06.06. 2022.godine do 10 sati.

Ponude odnosno uredno popunjeno obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_____ za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI“.

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 424, 035 / 870 – 254.

S poštovanjem,



RUKOVODILAC SEKTORA

Edi S

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, eksposit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____

Naziv i broj nabavke: "KONTROLER ZA KLIMA UREĐAJE U SERVER/DATA-NETWORK" SALI ZA UDALJENU KONTROLU"

I - ____ /22

Broj ponude: _____

Datum: _____

Red. Br.	Naziv dijela	Jed. mjere	Količina	Proizvodač i Zemlja porijekla	Jedinična Cijena bez PDV-a (navesti valutu)	IZNOS Bez PDV-a (navesti valutu)
1.	Kontroler za klima uređaje u server/data/network Sali za udaljenu kontrolu. Napomena: Kontroler treba biti u nivou mogućnosti i kvaliteta kontrolera TELECONTROL T21DP-GSM Model kontrolera treba da sadrži sve funkcije standardnog kontrolera kao i specijalno razvijene funkcije za upravljanje i nadzor klima uređajima u server sobama, prema definisanoj specifikaciji - tjedni/sedmični programabilni sobni termostat s digitalnim LCD displejom, - ručno podešavanje temperature, uklij/isklj grijanja, uključivanje programske režime rada, - upravljanje putem telefona ili mobitela: uklij/isklj grijanja, mjerjenje i podešavanje temperature, - govorna komunikacija na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku/SMS - 2 kanala za daljinsko upravljanje (klima, druga zona, alarmna sirena...) - nadzor objekta i automatska telefonska dojava: provale, požara, curenja plina, poplave, prekoračenja temperature, nestanka i ponovnog dolaska mrežnog napona, - inteligentno upravljanje i nadzor klima uređajima u server sobama...	kom	1			
Ukupno bez PDV-a:						
Popust:						
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:						

Rok isporuke: _____

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno 60 dana od dana prijema fakture

Paritet: DDP Centralni magacin kupca

M.P.
OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

(Potpis)

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inozemnih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu,
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama,
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati,
5. Kontroler treba da omogućuje intelligentnu kontrolu klima uređaja koji održavaju temperaturu u prostoriji,
6. Za održavanje temperature zadužena su dva klima uređaja, kontroler bi trebao da naizmjenično uključuje klima uređaje u zadanom trajanju, kako bi podjednako bili u upotrebi,
7. U normalnom režimu rada uvijek bi trebao da bude uključen samo jedan klima uređaj, kojem je temperatura podešena na određenu temperaturu, npr na 21°C,
8. U slučaju potrebe za pojačanim hlađenjem, ako klima uređaje ne uspijeva dovoljno hladiti te se temperatura popne na recimo 23°C, dodatno bi se trebao uključiti i drugi klima uređaj,
9. Oba uređaja bi trebala istovremeno raditi sve dok se temperatura u prostoriji ne spusti na željenih 21°C, nakon čega bi se drugi klima uređaj trebao isključiti. Ako oba uređaja nisu dovoljna za hlađenje prostorije, te se temperatura popne na zadanu granicu npr. 24°C, uređaj bi trebao pokrenuti dojavu na do 5 zadanih telefonskih brojeva na SMS i dodatno telefonskim pozivom.