



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: 1817 /23
Banovići : 30.01 .2023.

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 25. člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 34. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova broj 5764/15 od 13.05.2015. g., na preporuku komisije za nabavku, donosim

O D L U K U O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

1. Nakon objave javnog obavještenja na portalu Agencije za javne nabavke www.ejn.gov.ba pod brojem **565-1-1-519-3-627/22**, i sažetka obavještenja u Službenom glasniku broj **1/23**; broj nabavke **C-R 128/22**; za dostavu ponuda putem **otvorenog postupka** za nabavku:

VISOKONAPONSKI, NISKONAPONSKI I SIGNALNI KABLOVI

Ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

TEVE VARNOST ELEKTRONIKA DOO VISOKO	Ponuda je dostavljena u skladu sa uslovima iz TD
NEXEN DOO BANJA LUKA	Ponuda je dostavljena u skladu sa uslovima iz TD
DEMA&S DOO MOSTAR	Ponuda ponuđača DEMA&S d.o.o. Mostar je nepravilna iz razloga što je za stavku 10 Tehničke specifikacije u obrascu za cijenu ponude ponudio kabal NYRGY 4x16/6 mm ² bez navođenja naponskog nivoa ponuđenog kabla. Obzirom da je ponuđen kabal sa 4 provodnika (4x16/6), iz toga je vidljivo da se ne radi o visokonaponskom kابلu kakav je tražen nego se radi o niskonaponskom kابلu iz razloga što se visokonaponski kablovi ne proizvode sa 4 provodnika. Takođe, uvidom u priloženi izvod iz kataloga za ponuđenu stavku vidljivo je da se radi o kابلu naponskog nivoa 0,6/1 kV iako je tehničkom specifikacijom tražen kabal naponskog nivoa 3,6/6 Kv.
RIMENERG DOO BANOVIĆI	Ponuda ponuđača RIMENERG d.o.o. Banovići je nepravilna iz razloga što u obrascu za cijenu ponude nije popunio kolonu EKVALENT obzirom da su u priloženim izvodima iz kataloga date ekvivalentne oznake kablova (osim stavke 10). Za stavku 10 Tehničke specifikacije u obrascu za cijenu ponude ponuđač je ponudio kabal NYCWY 4x16/6 mm ² . Obzirom da je ponuđen kabal sa 4 provodnika (4x16/6), iz toga je vidljivo da se ne radi o visokonaponskom kابلu kakav je tražen nego se radi o niskonaponskom kابلu iz razloga što se visokonaponski kablovi ne proizvode sa 4 provodnika a u tehničkoj specifikaciji je tražen kabal sa 3 provodnika. Za stavku 10 Tehničke specifikacije je priložen katalog iz koga se vidi da se radi o sektorskom presjeku provodnika ponuđenog kabla iako nigdje u tehničkoj specifikaciji nije tražen kabal sa sektorskim presjekom provodnika. Za stavku 19 nigdje u ponudi nije dat izvod iz kataloga proizvođača. Dat je jedan izvod iz kataloga proizvođača iz kojeg se ne može jednoznačno i bez dvojbi zaključiti da se radi o ponuđenom tipu kabla.
ELCOM DOO TUZLA	Ponuda ponuđača ELCOM d.o.o. Tuzla je nepravilna iz razloga što u obrascu za cijenu ponude nije popunio kolonu EKVALENT obzirom da su u priloženim izvodima iz kataloga date ekvivalentne oznake kablova (osim stavke 19). Za stavku 10 Tehničke specifikacije je priložen katalog iz koga se vidi da se radi o sektorskom presjeku provodnika ponuđenog kabla iako nigdje u Tehničkoj specifikaciji nije tražen kabal sa sektorskim presjekom provodnika. Isto tako za stavku 10 tehničke specifikacije u priloženom katalogu je označen kabal presjeka 3x50 mm ² iako je tražen kabal presjeka 3x16 mm ² . Takođe se iz priloženog kataloga vidi da proizvođač kabla u svom proizvodnom programu i ne nudi ponuđeni tip kabla sa presjekom 3x16 mm ² .

2. Nakon pregleda i ocjene ponuda u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda broj **411-ZCa/23** od 25.1.2023.god., a na osnovu kriterija "NAJNIŽA CIJENA" prihvatljive ponude najuspješniji ponuđač je:

TEVE VARNOST ELEKTRONIKA DOO VISOKO

3. Ponuđač iz tačke 2. ove odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je ponudio najnižu cijenu za navedenu robu/ uslugu/ radove što je i glavni kriterij pri odabiru ponuđača.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke svaki kandidat-ponuđač koji nije izabran ima pravo da podnese pismenu žalbu u roku od 10 (deset) dana (Član 101. ZJN BiH „Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) od dana prijema obavijesti i odluke.

Žalba se podnosi na sledeću adresu: RMU "Banovići" d.d. Banovići, ul. Armije BiH br.52, 75 290 BANOVIĆI (sa naznakom: za sekretara Komisije za nabavke).

Dostavljeno:

- svim ponuđačima
- sekretar komisije
- a/a



DIREKTOR

Elvir Salihović, dipl.ecc.

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo
RMU.740-15

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
134 5801 004 382649 ASA Banka d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar
199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo