



# RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

[www.rmub.ba](http://www.rmub.ba)



Broj: 5418 /23  
Banovići 23.02.2023.

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 25. člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14 i 59/22), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 53. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova broj: 2012/23 od 01.02.2023. g., Preporuku Komisije za nabavku iz Zapisnika o ponovnoj ocjeni ponuda broj: 411-ZCa/23-I od 15.03.2023. godine, Ugovorni organ RMU „Banovići“ d.d. Banovići, je donio

## ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

1. Nakon objave javnog obavještenja na portalu Agencije za javne nabavke [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba) pod brojem 565-1-1-519-3-627/22, i sažetka obavještenja u Službenom glasniku broj 1/23, broj nabavke C-R 128/22; za dostavu ponuda putem otvorenog postupka za nabavku:

### VISOKONAPONSKI, NISKONAPONSKI I SIGNALNI KABLOVI

Ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

TEVE VARNOST ELEKTRONIKA DOO VISOKO	Ponuda je dostavljena u skladu sa uslovima iz TD
DEMA&S DOO MOSTAR	Ponuda ponuđača DEMA & S d.o.o. Mostar je nepravilna iz razloga što je za stavku 10 Tehničke specifikacije u obrascu za cijenu ponude ponudio kabal NYRGY 4x16/6 mm <sup>2</sup> bez navođenja naponskog nivoa ponuđenog kabla. Obzirom da je ponuđen kabal sa 4 provodnika (4x16/6), iz toga je vidljivo da se ne radi o visokonaponskom kابلu kakav je tražen nego se radi o niskonaponskom kابلu iz razloga što se visokonaponski kablovi ne proizvode sa 4 provodnika. Takođe, uvidom u priloženi izvod iz kataloga za ponuđenu stavku vidljivo je da se radi o kابلu naponskog nivoa 0,6/1 kV iako je tehničkom specifikacijom tražen kabal naponskog nivoa 3,6/6 kV.
NEXEN DOO BANJA LUKA	<p>U tenderskoj dokumentaciji tačka 7.4. Ugovorni organ je propisao tehničke uslove koje ponuđač treba da zadovolji i to:</p> <p>7.4.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Izjave da će izvršiti isporuku kablova u svemu prema zahtijevanim karakteristikama u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije.</li><li>b) Izvod iz kataloga proizvođača iz kojeg će biti jasno vidljivi konstrukcija i poprečni presjek ponuđenog kabla.</li></ol> <p>U tački 6.1.1. TD stoji :</p> <p><b>„Ponuđač može ponuditi kablove izrađene u drugom standardu, s tim da ponuđeni kablovi budu iste konstrukcije, boje i naponskog nivoa kao što je navedeno u JUS standardu“</b></p> <p>Vežano za istaknuto da ponuđač može ponuditi ekvivalentan kabal u drugom standardu, s tim da kablovi budu iste konstrukcije, boje i naponskog nivoa kao što je navedeno u JUS standardu ponuđač je za stavku 1 i 2 ponudio ekvivalente koje Ugovorni organ ne prihvata jer navedeni kabal na strani 7 ponude Nexen d.o.o. Banja Luka pod stavkom 1 i 2 ponuđen je kabal NTSCGEWOU što ne odgovara kابلu EPN 78/53 jer ne posjeduje dodatni oplet oko svake žile. Navedeni ekvivalent koji je ponudio NTSCGEWOU je zapravo EPN 78 što nije isto kao traženo.</p> <p>Analizirajući izvod iz kataloga koji je tražen prema stavci 7.4.2. ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača... pod b) jasno je da kabal nije ponuđen u traženoj konstrukciji jer nedostaje električna zaštita u vidu opleta od kalajisane bakarne žice oko svake fazne žile također nigdje nije prikazan dizajn (slika ili slično) ponuđenog kabla.</p> <p>Ponuđač je bio u mogućnosti da ponudi ekvivalentne kablove u drugom standardu s tim da kablovi budu iste konstrukcije, boje i naponskog nivoa kao što je navedeno u JUS standardu tako da je ponuđač Nexen d.o.o. Banja Luka na strani 7 ponude Obrazac za cijenu ponude za stavke 3-9 ponudio kabal H07RN-F koji Ugovorni organ ne prihvata iz razloga što ponuđeni kabal nije ni približnog kvaliteta i konstrukcije od traženog kabla EPN50-Y.</p> <p>Samim pogledom na konstrukciju kabla EPN50Y i H07RN-F jasno je vidljivo da ponuđeni ekvivalent ne odgovara traženom EPN50Y. Konstrukcija kabla EPN50-Y je sastavljen od 6 stavki dok kabal H07RN-F posjeduje samo 3 stavke (vodič, izolacija i vanjski plašt odnosno 1. bakreno finožično pokositreno uže, 2. EPR gumena izolacija i 3. vanjski plast od polikloropropene mješavine). Iz navedenog jasno je da kvalitet kabla nije ni približan traženom. Dodajemo da prema JUS standardu EPN50Y odnosno ekvivalent NSSHOU prema VDE standardu mora sadržavati dva plašta unutrašnji i vanjski dok kabal ponuđen od strane ponuđača Nexen d.o.o. Banja Luka ima samo jedan plašt (vanjski).</p> <p>Nadalje jasno je vidljivo da ponuđeni kabal H07RN-F ne ispunjava zadate standarde jer je za JUS standard EPN50-Y ekvivalentan VDE standard 0250/Teil 812 dok je na strani 32 ponude ponuđača Nexen d.o.o. Banja</p>



	<p>Luka jasno vidljivo da se kabal proizvodi prema standardu VDE 0282-4 što nije u skladu sa traženim kvalitetom i TD.</p> <p>Daljim uvidom u tehnički list na strani 32 ustanovljeno je i da maksimalna dozvoljena temperatura ne odgovara traženom jer je prema JUS standardu za kabal EPN50Y dozvoljena max temperatura 90°C a temperatura kabla prilikom korištenja -25 do + 80 °C. Uvidom u tehnički list strana 32 jasno je da ponuđeni kabal H07RN-F ne zadovoljava ovaj zahtjev jer je max temperatura prilikom korištenja +60°C pa i maksimalna dozvoljena temperatura 60°C.</p> <p>Iz svega navedenog je vidljivo da ponuda ponuđača NEXEN d.o.o. Banja Luka nije usklađena sa TD te samim time i nepravilna.</p>
RIMENERG DOO BANOVIĆI	<p>Ponuda ponuđača RIMENERG d.o.o. Banovići je nepravilna iz razloga što u obrascu za cijenu ponude nije popunio kolonu EKVIVALENT obzirom da su u priloženim izvodima iz kataloga date ekvivalentne oznake kablova (osim stavke 10).</p> <p>Za stavku 10 Tehničke specifikacije u obrascu za cijenu ponude ponuđač je ponudio kabal NYCWY 4x16/6 mm<sup>2</sup>. Obzirom da je ponuđen kabal sa 4 provodnika (4x16/6), iz toga je vidljivo da se ne radi o visokonaponskom kابلu kakav je tražen nego se radi o niskonaponskom kابلu iz razloga što se visokonaponski kablovi ne proizvode sa 4 provodnika a u tehničkoj specifikaciji je tražen kabal sa 3 provodnika.</p> <p>Za stavku 10 Tehničke specifikacije je priložen katalog iz koga se vidi da se radi o sektorskom presjeku provodnika ponuđenog kabla iako nigdje u tehničkoj specifikaciji nije tražen kabal sa sektorskim presjekom provodnika. Za stavku 19 nigdje u ponudi nije dat izvod iz kataloga proizvođača. Dat je jedan izvod iz kataloga proizvođača iz kojeg se ne može jednoznačno i bez dvojbi zaključiti da se radi o ponuđenom tipu kabla.</p>
ELCOM DOO TUZLA	<p>Ponuda ponuđača ELCOM d.o.o. Tuzla je nepravilna iz razloga što u obrascu za cijenu ponude nije popunio kolonu EKVIVALENT obzirom da su u priloženim izvodima iz kataloga date ekvivalentne oznake kablova (osim stavke 19). Za stavku 10 Tehničke specifikacije je priložen katalog iz koga se vidi da se radi o sektorskom presjeku provodnika ponuđenog kabla iako nigdje u Tehničkoj specifikaciji nije tražen kabal sa sektorskim presjekom provodnika. Isto tako za stavku 10 tehničke specifikacije u priloženom katalogu je označen kabal presjeka 3x50 mm<sup>2</sup> iako je tražen kabal presjeka 3x16 mm<sup>2</sup>. Takođe se iz priloženog kataloga vidi da proizvođač kabla u svom proizvodnom programu i ne nudi ponuđeni tip kabla sa presjekom 3x16 mm<sup>2</sup>.</p>

2. Nakon pregleda i ocjene ponuda u skladu sa Zapisnikom o ponovnoj ocjeni ponuda broj 411-ZCa/23-I od 15.03.2023.god., a na osnovu kriterija "NAJNIŽA CIJENA" prihvatljive ponude najuspješniji ponuđač je:

### TEVE VARNOST ELEKTRONIKA DOO VISOKO

3. Ponuđač iz tačke 2. ove odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je ponudio najnižu cijenu za navedenu robu/ uslugu/ radove što je i glavni kriterij pri odabiru ponuđača.

### POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke svaki kandidat–ponuđač koji nije izabran ima pravo da podnese pismenu žalbu u roku od 10 (deset) dana (Član 101. ZJN BiH „Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) od dana prijema obavijesti i odluke. Žalba se podnosi na sledeću adresu: RMU "Banovići" d.d. Banovići, ul. Armije BiH br.52, 75 290 BANOVIĆI.

#### Dostavljeno:

- svim ponuđačima
- sekretar komisije
- a/a



DIREKTOR

*Elvir Salihović*  
Elvir Salihović, dipl. ecc.

#### Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla  
 132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići  
 154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH  
 555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla  
 102 7090 000 001366 Union bank d.d. Sarajevo  
 RMU.740-15

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar  
 134 5801 004 382649 ASA Banka d.d. Sarajevo  
 186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
 338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar  
 199 0500 055 252556 Sparkasse bank d.d. Sarajevo