



**RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI**

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

[www.rmub.ba](http://www.rmub.ba)



Broj: I - 322 /23

Banovići, 23.11. 2023.godine



## ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam obrazac za cijenu ponude za uslugu pod nazivom:  
**GENERALNI REMONT 5 DIZEL MOTORA CUMMINS KTA 50C II SPECIJALA** u svrhu provjere tržišta.

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba)


Rok za dostavljanje ponude je 30.11.2023.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: [javne.nabavke@rmub.ba](mailto:javne.nabavke@rmub.ba) sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 322 /23 i nazivom predmeta nabavke.

**Kontakt telefon / fax: 035 / 870 – 356, 035 / 870 – 424.**

S poštovanjem!

**Predsjednik komisije za javne nabavke**

  
\_\_\_\_\_  
**Mugdin Husić, dipl.ecc**

**Transakcijski računi:**

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla  
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići  
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice  
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH  
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.  
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo  
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: \_\_\_\_\_

Naziv nabavke: "GENERALNI REMONT 5 DIZEL MOTORA CUMMINS KTA 50C II SPECIJALA"

Broj Zahtjeva I-\_\_\_\_\_/23

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

R. br.	OPIS	Količina (kom)	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
			(valuta)	(valuta)
1.	Generalni remont dizel motora Cummins KTA 50C II specijala	5		
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a				
POPUST				
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a SA POPUSTOM				

Rok izvršenja usluge \_\_\_\_\_

Garancija: \_\_\_\_\_

Uslovi i način plaćanja: Odgođeno plaćanje 60 dana od dana prijema fakture.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

\_\_\_\_\_  
(potpis)

**Napomena:**

1. Cijene moraju biti izražene u KM osim inostranih ponuđača koji cijenu ponude izražavaju valutom EUR. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Pri generalnom remontu dizel motora Cummins KTA 50 potrebno je da se zadovolje minimalno slijedeći uslovi dati u tabeli:

R.Br.	Opis Posla	Pregled Stanja	Zamjena
1.	Pranje dizel motora	Da	
2.	Rastavljanje svih komponenti dizel motora	Da	
3.	Pregled i ispitivanje bregastih osovina dizel motora (ispitni protokol)	Da	Po potrebi obrada ili zamjena novim
4.	Pregled i ispitivanje (mjerjenje) bloka motora: -mjesto uležištenja glavnih ležajeva -mjesto uležištenja ležajeva bregastih osovina, -pregled i ispitivanje kanala za ulje i rashladnu tečnost -pregled- mjerjenje svih nalijegajućih površina na bloku motora (otvori košuljica klipova, nalijegajuće površine glava motora, itd.)	Da	Obrada po potrebi, ili zamjena novim (Obavezan Ispitni protokol izmjerenih vrijednosti na bloku motora.)
5.	Pregled i ispitivanje (mjerjenje) radilice dizel motora.	Da	Po potrebi obrada ili zamjena novom Obavezan ispitni protokol izmjerenih vrijednosti radilice.
6.	Klipnjača	Da	Pregled i ispitivanje klipnjača po potrebi zamjena novim (Obavezan ispitni protokol)
7.	Glava motora komplet sa ventilima		Zamjena svih glava motora novim
8.	Zamjena svih zaptivnih elemenata na dizel motoru (gumice, dihtunzi, semerinzi)		Da
9.	Košuljice cilindra		Zamjena svih košuljica cilindara novim
10.	Klip cilindra komplet sa karikama		Zamjena svih klipova cilindra sa karikama
11.	Zamjena svih ležajeva na dizel motoru (glavnih, ležajeva u klipnjačama, aksijalnih ležajeva, ležajeva bregaste, ležajeva na kućištu prednjeg razvoda kao i ležajeva na pogonskim zupčanicima prednjeg razvoda, pogona pumpe rashladne tekućine i pogona pumpe goriva, itd.)		
12.	Pregled klackalica, rolnica i podizača	Da	Zamjena novim po potrebi
13.	Pregled i ispitivanje injektora goriva	Da	Reparacija ili zamjena novim
14.	Pregled i ispitivanje PT pumpe goriva	Da	Reparacija ili zamjena novom
15.	Kompresor zraka	Da	Reparacija postojećeg ili zamjena novim
16.	Pumpa rashladne tečnosti	Da	Reparacija postojeće ili zamjena nove

17.	Brizgaljke za hlađenje i podmazivanje klipa		Zamjena svih brizgaljki novim
18.	Pumpa predpodmazivanja	Da	Po potrebi remont
19.	Pumpa ulja u motoru		Zamjena novom
20.	Aftercooler	Da	Po potrebi zamjena novim
21.	Hladnjak ulja motora	Da	Po potrebi zamjena novim
22.	Zamajac	Da	Pregled po potrebi zamjena novim
23.	Vijci na dizel motoru	Da	Pregled vijaka i po potrebi zamjena vijaka novim
24.	Turbopunjači	Da	Remont postojećih ili zamjena novim
25.	Kućište zamajca	Da	Provjera mjera kućišta zamajca po potrebi zamjena novim.
26.	Crijeva rashladne tečnosti, ulja i goriva	Da	Po potrebi zamjena novim
27.	Ekspanzioni čepovi		Zamjena svih čepova novim
28.	Termoventili rashladne tečnosti		Zamjena novim
29.	Ventili ulja motora	Da	Po potrebi zamjena novim sa kućištem
30.	Ventili goriva	Da	Po potrebi zamjena novim

**NAPOMENA:** U gore pomenutoj tabeli navedeni su minimalni uslovi koje treba da zadovolji izvođač radova, sve što nije navedeno a izvođač radova smatra da treba uraditi kako bi dizel motor izradio garanciju od minimalno 5000 mč je obaveza izvođača radova, svi novi dijelovi koji se ugrađuju u dizel motor su u obaveza izvođača radova. Svi parametri remontovanog dizel motora moraju zadovoljavati parametre koji su definisani tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Stare dijelove koji su zamijenjeni novim izvršilac je dužan vratiti naručiocu posla.